



T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.11.2025	/ 08:14	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.11.2025	/ 13:21	
Protokol No / Numune Barkod No	2025-489	- 1	/ 5410646811
CSBYS No	I-202511030080		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ_		
Numunenin Alındığı Adres	Alparslan Türkeş Caddesi/MERKEZ/ÇANKIRI		
Numune İzleme Noktası	Belediye Önü Parkı / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 11 İçme- Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde) (Aritim Var)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.11.2025 - 13:33		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	2
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.11.2025 13:26	05.11.2025 09:01	
Raporlama Tarihi	05.11.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	109
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi :

05.11.2025

1/2



T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.11.2025 / 08:14
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.11.2025 / 13:21
Protokol No / Numune Barkod No	2025-489 - 1 / 5410646811
CSBYS No	1-202511030080
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
pH		TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	7,44
Alüminyum	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	20	200	70
Demir	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	50	200	80
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.01	0.5	0,25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
NURAY AĞA
Biyolog
05.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Rapor Baskı Tarihi : 05.11.2025 2/2



T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/			
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.11.2025 / 08:14			
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.11.2025 / 13:21			
Protokol No / Numune Barkod No	2025-489 - 1 / 5410646811			
CSBYS No	I-202511030080			
Rapor Sayfa Sayısı	2			
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ_			
Numunenin Alındığı Adres	Alparslan Türkeş Caddesi/MERKEZ/ÇANKIRI			
Numune İzleme Noktası	Belediye Önü Parkı / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 11 İçme- Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde) (Aritim Var)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.11.2025 - 13:33			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	2	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.11.2025 13:26		05.11.2025 09:01	
Raporlama Tarihi	05.11.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	109
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 05.11.2025 1/2



T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.11.2025 / 08:14
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.11.2025 / 13:21
Protokol No / Numune Barkod No	2025-489 - 1 / 5410646811
CSBYS No	1-202511030080
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
pH		TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	7,44
Alüminyum	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	20	200	70
Demir	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	50	200	80
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.01	0.5	0,25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
NURAY AÇA
Biyolog
05.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Rapor Baskı Tarihi : 05.11.2025 2/2



T.C
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.11.2025 / 08:14
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.11.2025 / 13:21
Protokol No / Numune Barkod No	2025-489 - 1 / 5410646811
CSBYS No	1-202511030080
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
pH		TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	7,44
Alüminyum	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	20	200	70
Demir	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	50	200	80
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.01	0.5	0,25

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
NURAY AĞA
Biyolog
05.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu
BURAK GÜZELER
Laboratuvar Teknisyeni
05.11.2025

Rapor Baskı Tarihi : 05.11.2025 2/2